
"Seu dia termina bem quando a segurança está inserida no seu projeto."

– – – – B. DISTRITO INDUSTRIAL – – – –
SERRANIA–MG

EMPREITEIRA		
S.E.	AFNU	
ALIMENTADOR	15 F4	
CHAVE/TRAFO	223363-100A	
COORDENADA	390591-7616558	
COD. MUNICIPIO	EX-6603	
CONTA CI		
	DATA	MATRICULA
LIB. PROJ.	__/__/__	
OBRA RECEBIDA	__/__/__	

Dispositivo de Manobra ou Proteção
Nº: 223363–100A

CÁLCULO DE ESFORÇO RESULTANTE DOS POSTES



VÃO REGULADOR REDE MT

POSTE 2–7 =39m

VÃO REGULADOR REDE BT

POSTE 3–11 =39m

Característica do Transformador
Nº Cemig D: _____
Fabricante: _____
Nº de série: _____
Entregue em: ___ / ___ /___
Obs.:

Medição do Aterramento	
_____ Ohms	_____ Hastes
Responsável: _____	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA
CNPJ: 18.243.261/0001–06
RUA FARMACÊUTICO JOÃO DE PAULA RODRIGUES, 210 CENTRO
SERRANIA–MG
CONTATO: (35) 3284–1313

CEMIG PE /CE
OBRA PARTICULAR
Projeto:
Liberado por:
Nº Pessoal: _____ Data: ___ /___ / ___
Esta liberação não isenta responsabilidade da empreiteira quanto a observância das normas e padrões da CEMIG D e eventuais falhas no projeto não reconhecíveis na análise.

Neste Projeto não há implicação ambiental, que justifique qualquer Licença.

	DATA	FEITO	VISTO	APROV.
c				
b				
a				

ALTERAÇÕES

NOTAS:
Projeto elaborado conforme levantamento feito in–loco;
As luminárias serão instaladas com braços tipo médio "M";
Nos postes que são finais de B.T. que não há indicação de aterramento, haverá ligação de lotes nos mesmos.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
SIDNEY DOS REIS S. COELHO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA 65.976/D–MG
19/02/2018

PROJETO:
SIDNEY COELHO
CREA:65.976/D–MG
DATA: 19/02/2018

DESENHO:
ELI CARLOS

LEVANTAMENTO:
ELI CARLOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA
LOCAL DA OBRA: SERRANIA–MG
DESCRIÇÃO SERVIÇOS:
MODIFICAÇÃO DE RDA COM EXTENSÃO DE MT E INSTALAÇÃO DE 01 TRAFO DE 45KVA PARA ATENDER PREFEITURA.

NÚM. PROJETO:
ESCALA: 1/1000
MAPA: 390–7616
FOLHA: 09/09 A2

DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓPIAS
DISTR. | DTSE./TIPO | EMISSÃO | TOTAL
CLASSIFICAÇÃO